

Република Србија
Општина Медвеђа
Општинска управа општине Медвеђа
Одељење за урбанизам
Одсек за спровођење обједињене процедуре за издавање аката у области изградње
Број поступка: ROP-MED-12450-LOC-1/2026
Број: 002111023 2026 06154 004 009 351 160
Датум: 14. мај 2026. године
Медвеђа

Одсек за спровођење обједињене процедуре за издавање аката у области изградње Одељења за урбанизам Општинске управе општине Медвеђа улица Краља Милана број 48, поступајући по Захтеву за издавање локацијских услова број ROP-MED-12450-LOC-1/2026 од 22.04.2026. године за изградњу надземног 10 kV вода „Туларе“ од трасе ДВ“Петриље“ према 10 kV огранку "Боровац", на кат. пар. бр. 704, 705, 706, 715 и 711 све у КО Петриље, као и кат. пар. бр. 5 и 6 у КО Боровац, који је кроз Централно информациони систем кроз који се спроводи обједињена процедура поднела „Електродистрибуција Србије“ доо Београд, огранак „Електродистрибуција Лесковац“, улица Стојана Љубића број 16, преко овлашћеног пуномоћника Слађане Брновић дипл.инж. грађ. из Медвеђе улица Проте Матије бр. 10, на основу чл. 8ђ. и 53а. – 57. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019–др.закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), чланова 3. и 13. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/2023), члана 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 96/2023) и Просторног плана општине Медвеђа („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 27/2012) а по овлашћењу начелника Општинске управе општине Медвеђа број 01-031-8/2023-1 од 24.03.2023. године, доноси

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

изградњу надземног 10 kV вода „Туларе“ од трасе ДВ“Петриље“ према 10 kV огранку "Боровац"

1. Подаци о локацији

Предметне катастарске парцеле налазе се у границама Просторног плана општине Медвеђа. Број катастарских парцела преко којих се планира извођење радова: 704, 705, 706, 715 и 711 све у КО Петриље и кат. пар. бр. 5 и 6 у КО Боровац.

Предметне парцеле, према Просторном плану општине Медвеђа, према датом графичком прилогу - Реферална карта 1: *Намена простора* налазе се у обухвату пољопривредног и шумског земљишта.

Увидом у електронску базу података Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности у Медвеђи, предметне парцеле су следећих карактеристика:

- кат. пар бр. 704 у КО Петриље – пољопривредно земљиште, површине 828 м² која се налази у приватној својини Јовановић Драгутина из Новог Београда, Јовановић Милана из Београда, Јовановић Милорада из Београда и Тодоровић Милена из Цириха са обимом удела $\frac{1}{4}$;
- кат. пар. бр. 705 у КО Петриље – пољопривредно земљиште, површине 5986 м² која се налази у државној својини Републике Србије са правом коришћења Општине Медвеђа;
- кат. пар бр. 706 у КО Петриље – шумско земљиште, површине 19931 м² која се налази у државној својини Републике Србије са правом коришћења ЈП“Србијашуме“, Београд;

- кат. пар бр. 715 у КО Петриље – шумско земљиште, површине 17350 м² које се налази у приватној својини Арсић Милице из Медвеђе са обимом удела 1/5, Бабић Радмиле из Сијаринске Бање са обимом удела 1/5, Костић Божа из Лебана са обимом удела 3/10 и Костић Милисава из Новог Београда са обимом удела 3/10;
- кат. пар бр. 711 у КО Петриље – остало земљиште, површине 1634 м² које се налази у јавној својини Општине Медвеђа, на којој се налази локални пут;
- кат. пар бр. 5 у КО Боровац – остало земљиште, површине 3144 м² које се налази у приватној својини Вучетић Бранислава из Ниша са обимом удела 8/360, Вучетић Слободана из Београда са обимом удела 30/360, Вучетић Драгана из Медвеђе са обимом удела 60/360, Вучетић Драгане из Ниша са обимом удела 8/360, Вучетић Игора из Ниш са са обимом удела 8/360, Вучетић Драгише из Београда са обимом удела 30/360, Вучетић Вукалице из Ниша са обимом удела 24/360, Вучетић Радомира из Ниша са обимом удела 24/360, Вучетић Валентине из Лесковца са обимом удела 15/360, Вучетић Љиљане из Лесковца са обимом удела 15/362, Караџић Андријане из Новог Београда са обимом удела 30/360, Караџић Срђана из Новог Београда са обимом удела 30/360, Поповић Вукосаве из Лесковца са обимом удела 24/360, Ракоњац Плане из Алексинца са обимом удела 24/360 и Тасић Радојке из Качарева са обимом удела 30/360 и
- кат. пар бр. 6 у КО Боровац – шумско земљиште, површине 249742 м² које се налази у приватној својини Вучетић Бранислава из Ниша са обимом удела 8/360, Вучетић Слободана из Београда са обимом удела 30/360, Вучетић Драгана из Медвеђе са обимом удела 60/360, Вучетић Драгане из Ниша са обимом удела 8/360, Вучетић Игора из Ниш са са обимом удела 8/360, Вучетић Драгише из Београда са обимом удела 30/360, Вучетић Вукалице из Ниша са обимом удела 24/360, Вучетић Радомира из Ниша са обимом удела 24/360, Вучетић Валентине из Лесковца са обимом удела 15/360, Вучетић Љиљане из Лесковца са обимом удела 15/362, Караџић Андријане из Новог Београда са обимом удела 30/360, Караџић Срђана из Новог Београда са обимом удела 30/360, Поповић Вукосаве из Лесковца са обимом удела 24/360, Ракоњац Плане из Алексинца са обимом удела 24/360 и Тасић Радојке из Качарева са обимом удела 30/360.

Локацијски услови који се издају за изградњу линијских инфраструктурних објеката и објеката комуналне инфраструктуре, могу се издати за више катастарских парцела, односно делова катастарских парцела, у складу са чланом чл. 69. и 135. Закона о планирању и изградњи. У складу са чланом 2. став 1. тачка 37. Закона о планирању и изградњи, линијски инфраструктурни објекат јесте између осталих и преносна и дистрибутивна мрежа (електроенергетски вод и др.).

2. Подаци о објекту.

Према достављеном Идејном пројекту, Планом инвестиције и плановима ЈН, "Електродистрибуција Србије", д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција Лесковац", предвидео је изградњу надземног 10 kV вода „Туларе“ од трасе ДВ „Петриље“ према 10 kV огранку „Боровац“ у насељу Петриље и Боровац, у општини Медвеђа.

Због дотрајалости постојеће трасе, ради повећања поузданости напајања постојећих купаца и стварање услова за прикључење нових корисника у насељема Петриље и Боровац у општини Медвеђа појавила се потреба изградње новог 10 kV вода „Туларе“ од трасе ДВ „Петриље“ према 10 kV огранку „Боровац“ у насељу Петриље и Боровац у општини Медвеђа. У ту сврху потребно је на постојећем 10 kV далеководу – Туларе на кат.пар.бр. 705 КО Петриље предвидети АБ стубове и проводнике типа АлЧ 3x(50mm²) са пратећом електро-опремом (конзола, носача изолатора и изолатора) преко кат.пар.бр. 706 КО Петриље и 5 КО Боровац до кат.пар.бр. 6 КО Боровац.

За предметни новопроектовани 10 kV далековод, дефинисано је да на постојећем 10 kV далеководу – Туларе на кат.пар.бр. 705 КО Петриље предвидети АБ стубове и проводнике типа АлЧ 3x(50mm²) са пратећом електро-опремом (конзола, носача изолатора и изолатора) преко кат.пар.бр. 706 КО Петриље и 5 КО Боровац до кат.пар.бр. 6 КО Боровац. Почетне тачке вода је постојећи стуб LN 12/315 на кат.пар.бр. 705 КО Петриље кога треба заменити са затезним LU. Крајња тачка вода је ЧРС L12 на кат.пар.бр. 6 КО Боровац кога треба предвидети. Пресек проводник типа АлЧ 3x(50mm²), новопроектовани стубови су АБ и ЧРС. Начин прикључка на постојеће далеководе је израдом струјних преноса на почетној и крајњој тачки трасе. Уземљење одводника пренапона израдити поцинкованим гвожђем FeZn ø 10 mm. Уземљење ЧРС-а и АБ стубова израдити округлом поцинкованом жицом пуног пресека FeZn ø 10 mm . Све остало предвидети у складу са важећим стандардима, нормативима, техничким прописима и електроенергетским условима за ову врсту градње, као и одговарајуће мере заштите.

Средње напонска нова напојна 10 kV надземна мрежа је планирана неизолованим АлЧ ужетом пресека 50 mm² на новопланиране АБ и ЧРС стубове.

Од постојеће трасе ДВ 10 kV Туларе на кат.пар.бр. 705 КО Петриље предвидети АБ стубове и проводнике типа АлЧ 3x(50mm²) са пратећом електро-опремом (конзола, носача изолатора и изолатора) преко кат.пар.бр. 706 КО Петриље и 5 КО Боровац до кат.пар.бр. 6 КО Боровац. Новопроектовани 1 стуб ЧРС је на кат. пар.бр. 6 КО Боровац;
Новопроектовани 1 стуб АБ 12/315 и 3 стуба АБ 12/1000 су на кат. пар.бр. 706 КО Петриље;
Новопроектовани 1 стуб АБ 12/1000 на кат. пар.бр. 705 КО Петриље
Новопроектовани 1 стуб АБ 12/1600 на кат. пар.бр. 704 и 705 КО Петриље
Новопроектовани 10 kV далековод: кат. пар.бр. 704, 705, 706, 715 и 711 КО Петриље, КП бр. 5 и 6 КО Боровац.

Категорија и класификација објекта: Увидом у Правилник о класификацији објеката („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) утврђено је да се објекат сврстава у Г категорију са класификационим бројем 222410 – локални електрични водови (локални подземни и надземни електрични водови).

- димензије објекта: дужина вода нова надземна 10 kV мрежа L=340м;

- тип објекта: електроенергетски објекат;

- врста радова: нова градња;

Процент заступљености: 100 % ;

3. Прибављена и приложена документација саставни су део Локацијских услова:

- Пуномоћје инвеститора број 2541200-Д.10.02.-326342/1-24 од 12.07.2024. године;
- Идејни пројекат (0-Главна свеска и 4-Пројекат електроенергетских инсталација) бр. техничке документације 193/25 од марта 2026. године, израђен од стране пројектанта Геодетски биро Гаус доо Вождовац, главни пројектант Иван Ђокић дипл. инж. ел. са бројем лиценце 350 С020 05;
- Списак катастарских парцела које су предмет идејног решења од новембра 2025. године;
- Катастарско-топографски план оверен од стране Сретена Ј. Михајловића маст. инж. геодез. са геодетском лиценцом првог реда број 01 0312 13;
- Копија катастарског плана бр. 952-04-066-8569/2026 од 24.04.2026. године, издата од стране од РГЗ СКН Медвеђа;
- Уверење број 956-308-11912/2026 од 23.04.2026. године, издато од стране РГЗ Одељење за катастар инфраструктуре Врање, којим се потврђује да нема уписаних водова у обухвату предметних парцела;

- Технички услови за пројектовање и извођење радова деловодни број Д211-190463/2-2026 од 30.04.2026. године, издати од стране Телекома Србије;
- Технички услови за пројектовање и извођење радова бр. 166. од 11.05.2026. године, издати од стране ЈКП „Обнова“ Медвеђа;
- Услови за укрштање и паралелно вођење број 2581200-Д.10.02-195176-26 од 11.05.2026. године, издати од стране Електродистрибуције Србије – огранак Електродистрибуција Лесковац;

4. Правила уређења и грађења

У складу са чланом 69. Закона о планирању и изградњи:

Сходно члану 69. став 4. Закона о планирању и изградњи, за изградњу надземних електроенергетских водова не формира се посебна грађевинска парцела.

За линијске инфраструктурне објекте, који се састоје из подземних и надземних делова, грађевинска парцела формира се само за делове тих објеката који су везани за површину земљишта (главни објекат, улазна и излазна места, ревизиона окна и сл.), док се за подземне делове тих објеката у траси коридора не формира посебна грађевинска парцела.

Као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту осим доказа прописаних чланом 135. Закона, може се поднети и уговор о установљавању права службености, односно уговор о закупу земљишта у приватној својини, као и попис катастарских парцела са приложеним сагласностима власника, односно корисника земљишта, односно изјаве инвеститора да ће пре издавања употребне дозволе решити имовинско-правне односе на непокретности.

Инвеститор за изградњу ове врсте објеката има право пролаза и превоза преко суседног и околног земљишта које је у својини других власника, ради извођења радова у току изградње, када то захтева технолошки поступак и на начин који је у складу са таквим технолошким поступком. Сви власници и држаоци суседног и околног земљишта дужни су да омогуће несметани приступ градилишту и трпе извођење радова за потребе изградње објекта или уређаја. Инвеститор је дужан да власницима или држаоцима земљишта као и суседног или околног земљишта, надокнади штету коју учини извођењем радова, пролазом и превозом, односно да врати земљиште у првобитно стање. Ако се не постигне споразум о висини накнаде штете, одлуку о накнади штете доноси надлежни суд.

Положај мреже постојеће и планиране инфраструктуре дат је на графичком прилогу Карта 2. Мрежа насеља и инфраструктурни системи.

Правила уређења и грађења дефинисана планским документом

Енергетска инфраструктура

Основна напојна мрежа општине је називног напона 35 KV и чине је далековод 35 KV Лебане-Газдаре-Медвеђа -Сијаринска бања. Главни извори напајања електричном енергијом за подручје општине су трансформаторске станице:35/10 KV, 2x4 MVA Медвеђа; 35/10 KV, 1x2,5 MVA Сијаринска бања и Газдаре 1x2,5 MVA. Подручје Општине покривено је мрежом 10 KV. На подручју општинског центра, дистрибутивна мрежа је углавном кабловска, а трансформаторске станице слободностојеће различите снаге. На сеоском подручју мрежа је ваздушна а трафостанице су стубне.

На основу развојних циљева (рационално коришћење електричне енергије, сигурност напајања конзума по свим напонским нивоима, губици електричне енергије испод 10%, као и благовремена замена дотрајалих елемената електричне мреже којима је прошао рок употребе), планска решења су:

1. Изградња трансформаторске станице 110/35 кV у Медвеђи;
2. Изградња трансформаторске станице 35/10 кV на руднику „Леце“;
3. Изградња далековода 110 кV Лесковац-Медвеђа;
4. Изградња далековода 35 кV Медвеђа-Леце;

5. Изградња далековода 35 од будуће ТС 35/10 кV „Клајић“ до ТС 35/10 кV „Сијаринска бања“;
6. Изградња далековода 35 кV од ТС 110/35 кV „Јабланица“ до ТС 35/10/6 кV „Леце“;
7. Имплементација система даљинског управљања у ТС 35/10 кV „Медвеђа“, ТС 35/10 кV „Сијаринска бања“ и ТС 35/10/6 кV „Леце“;
8. Изградња нових трафостаница 10/0,4 кV ради растерећења постојећих ТС, побољшања напонских прилика и смањења губитака;
9. Изградња мреже 10 кV према потребама изградње TS 10/0,4 кV;
10. Правовремена замена делова електричног постројења и мреже у зависности од истека времена употребе и дотрајалости и
11. Осавремењивање и модернизација електричне мреже и постројења, посебно ТС 35/10 кV „Газдаре“ и ТС 35/10/6 кV „Леце“.

Извођење надземних водова

- нисконапонски самоносећи кабловски склоп (НН СКС) монтирати на бетонске стубове са размаком до 40m. Изузетно НН СКС може да се полаже и по фасади зграде;
- није дозвољено директно полагање НН СКС у земљу или малтер;
- вођење водова преко зграда које служе за стални боравак људи треба ограничити на изузетне случајеве, ако се друга решења не могу технички или економски оправдати (сматра се да вод прелази преко зграде и кад је растојање хоризонталне пројекције најближег проводника у неотклоњеном стању од зграде мање од 3m за водове до 20 кV, односно мање од 5m за водове напона већег од 20 кV);
- у случају постављања водова изнад зграда потребна је електрично појачана изолација, а за водове изнад стамбених зграда и зграда у којима се задржава већи број људи, потребна је и механички појачана изолација;
- није дозвољено постављање зидних конзола или зидних и кровних носача водова на стамбеним зградама;
- није дозвољено вођење водова преко објеката у којима се налази лако запаљив материјал (складишта бензина, уља, експлозива и сл.);
- на пролазу поред објеката у којима се налази лако запаљив материјал хоризонтална сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3,0m, а износи најмање 15,0m;
- одређивање осталих сигурних удаљености и висина од објеката, као и укрштање електроенергетских водова међусобно као и са другим инсталацијама вршити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 кV до 400 кV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88); и
- заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инсталацијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у складу са "Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења" (Сл. лист СРЈ бр. 11/96).

Мрежа / објекат *Заштитна зона / појас*
 Далековод 10 кV Минимум 5m
 стамбених

Правила / могућност изградње
 Забрањена је изградња

угоститељских и производних
 објеката
 а евентуална изградња испод и
 у близини далековода условљена је
 Техничким прописима за изградњу
 надземних електроенергетских водова
 називног напона од 1 кV до 400 кV
 (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88, Сл. лист

бр. 18/92). За добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини далековода чији је власник „Електроди дистрибуција“, потребна је сагласност поменутог власника.

5. Општи услови:

- Обавезна је израда пројектно техничке документације у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Сл. гласник РС“, бр. 96/2023), Локацијским условима и уз поштовање свих важећих прописа и стандарда, као и законских и подзаконских аката;
- Траса вода мора бити геодетски снимљена и прецизно нанета на катастарским подлогама;
- Планирану изградњу реализовати у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 35/2023);
- Објекти са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима, морају бити пројектовани и изграђени према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима у складу са Законом о заштити од пожара (“Сл. гласник РС”, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закони);
- Услови заштите животне средине - према нормативима и прописима за конкретну област. За предметни објекат не постоји обавеза покретања поступка пред надлежним органом ради прибављања сагласности на студију процене утицаја на животну средину, односно одлуке да није потребна израда те студије, с обзиром да се не налази на Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању листе пројеката за који је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/2008);
- Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички стабилни, хидро и термички прописно изоловани и опремљени свим савременим инсталацијама у складу са важећим нормативима и прописима за објекте одређене намене. Приликом пројектовања и изградње објеката испоштовати важеће техничке прописе за грађење објеката одређене намене;
- Сходно категорији објекта, неопходно је уз захтев за издавање решења о одобрењу за извођење радова, приложити и План управљања отпадом који може настати извођењем радова, као и сагласност на план управљања отпадом који даје орган јединице локалне самоуправе надлежан за заштиту животне средине, како је и предвиђено чланом 6. Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Службени гласник РС“, бр. 93/2023 и 94/2023 - испр.) и чланом 4. Правилника о уређивању, управљању, одлагању и депоновању грађевинског отпада у току извођења радова („Службени гласник РС“, бр. 81/2024).

6. *Услови за пројектовање и прикључење* саставни су део ових локацијских услова и морају бити испоштовани по сваком наводу приликом пројектовања и извођења радова. За све настале штете због непоштовања неког од издатих услова од стране јавних предузећа, трошкове сноси инвеститор;

- *Електроинсталације: Предвиђене радове изводити у складу са техничким условима* које је издала ЕДС д.о.о. Београд, Огранак Лесковац, ул. Стојана Љубића бр. 16.

7. Посебни услови и обавезе:

- Имовинско-правне односе регулисати у складу са законом;
- Заштиту и обезбеђење при извођењу радова, као и паралелно вођење и укрштање са постојећим подземним водовима електроенергетске и телекомуникационе мреже, водоводним и канализационим цевима и осталим инсталацијама, треба извести у свему према добијеним условима комуналних предузећа/имаоца јавних овлашћења;
- Предвиђени радови могу бити изведени у једној или више фаза што ће бити дефинисано идејним пројектом;

- Заштиту и обезбеђење при извођењу радова, као и паралелно вођење и укрштање са постојећим подземним водовима електроенергетске и телекомуникационе мреже, водоводним и канализационим цевима и осталим инсталацијама, треба извести у свему према добијеним условима комуналних предузећа/имаоца јавних овлашћења;
- Приликом рашчишћавања и планирања терена, ископа земље као и израде објекта, обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних искуства за заштиту људи и материјалних добара. Приликом извођења радова обезбедити суседне објекте као и несметан колски и пешачки пролаз и грађевински материјал лагеровати на сопственој парцели;
- Уколико је приликом извођења радова неопходно раскопавање површина јавне намене потребно је пре тога добити одобрење Одељења за урбанизам општинске управе општине Медвеђа, у складу са члановима 67-72. Одлуке о комуналном реду на територији општине Медвеђа („Службени гласник града Лесковца“, бр. 35/2019);
- На основу члана 109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ број 71/94, 52/11, 99/11, 6/2020, 35/2021, 129/2021 и 76/2023), обавеза извођача радова је да уколико наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, одмах прекине радове и обавести надлежни завод и да предузме мере да се налаз не оштети, не уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;
- Обавезу геомеханичког испитивања тла у фази пројектовања нових објеката, како би се одредила дубина и начин фундаирања, обезбедила заштита суседних објеката, постојеће инфраструктуре и стабилност тла, утврдити на основу одредница важећег Правилника о класификацији објеката.

8. Стварни трошкови издавања локацијских услова:

- Накнада за услуге централне евиденције за издавање локацијских услова у износу од 2.500,00 динара, у складу са чланом 22. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 131/2022 и 107/2024);
- Републичке административне таксе уплаћене су у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин. изн., 144/2020, 62/2021 - усклађени дин. изн., 138/2022, 54/2023 - усклађени дин. изн., 92/2023, 59/2024 - усклађени дин. изн., 63/2024 - измена и допуна усклађених дин. изн., 94/2024, 55/2025 и 109/2025), за захтев у износу од 420,00 динара (по тарифном бр.1.) и за издавање локацијских услова у износу од 4.880,00 динара (по тарифном бр. 171в.).
- Накнада у износу од 2.400,00 динара уплаћена је у корист буџета Општине Медвеђа по тарифном броју 4. Одлуке о накнадама за рад Општинске управе општине Медвеђа („Службени гласник града Лесковца“, бр. 9/2014, 31/2015 и 16/2020);
- Трошкови издавања копије катастарског плана водова од стране РГЗ Одељење за катастар инфраструктуре Врање, у износу од 1.700,00 динара;
- Трошкови издавања копије катастарског плана од стране РГЗ СКН Медвеђа, у износу од 4.480,00 динара.

Напомена:

- Саставни део ових локацијских услова су графички прилози који садрже извод из планског документа у чијем је обухвату предметна локација и који су приложени у електронске списе предмета у Централно информационом систему као посебан електронски потписан документ;

- На основу ових локацијских услова не може се приступити грађењу објекта али се може приступити изради Идејног пројекта у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи и намени објекта и може се поднети захтев за добијање Решења којим се одобрава извођења радова, у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи. То подразумева подношење Захтева надлежном органу кроз ЦИС (Централни Информациони Систем), уз који се прилаже документација у свему у складу са чл. 3. и 27. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем;
- Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са овим условима, за катастарске парцеле за коју је поднет захтев, или у случају фазне изградње до истека важења грађевинске дозволе издате последње фазе;
- Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова;

Поука о правном средству:

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу општине Медвеђа, преко надлежног органа у ЦИС-у, у року од три (3) дана од дана достављања локацијских услова, уз плаћање таксе у износу од 330,00 динара по тарифном броју 2. Одлуке о накнадама за рад Општинске управе општине Медвеђа, на рачун број 840-742351843-94 модел 97 позив на број 21-067-06153.

Локацијски услови се достављају:

- Подносиоцу захтева,
- Имаоцима јавних овлашћења,
- Архиви.

Шеф одсека
Марко Стојановић, дипл. прав.